



วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 02 700 5000 ต่อ 4362

โทรสาร 02 700 5013

ที่ อว 78.30/24194

วันที่ 28 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอส่งรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2568

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่ ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ให้วิทยาลัยฯ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 สำหรับรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 นั้น ในการนี้ วิทยาลัยฯ ขอส่งรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามเอกสารที่ส่งมาด้วย พร้อมกันนี้ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลให้อีเมล murmc@mahidol.ac.th อีกทางหนึ่งด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววรรณพันธุ์ อ่อนแย้ม โทรศัพท์ 02 700 5000 ต่อ 4362 หรือ อีเมล wannapan.ony@mahidol.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสริณ รอดโพธิ์ทอง วงศ์กำแหง)

รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ

ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล.....

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
World Class Research & Innovation	World Class Research & Innovation

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
Capitalize on expertise and distinction through research and academic service collaborations	Develop and foster a global mindset (foster global citizenship)

ยุทธศาสตร์สร้าง (ถ้ามี) :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :
.....	

ภารกิจด้าน/งาน.....ด้านการวิจัย.....

(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความสำเร็จ : โดยให้รายงานข้อสังเกตการดำเนินงานเพียง 1 ประเภท ต่อตาราง)

[illegible]

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่า เป้าหมาย	(13) กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผน /ผล	(14) ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง												(15) ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(16) ส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์		(17) ระดับความเสี่ยง หลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(18) ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome)		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส เกิด		ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											

| |

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสียง ประจำปีงบประมาณ 2568

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

Management Innovation for Sustainability	Management for Sustainability
--	-------------------------------

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Optimize sustainability of the organization	Sustainability
---	----------------

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

.....	
-------	-------

ภารกิจด้าน/งาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

[illegible]

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ☐ ด้านกลยุทธ์ (S) ☒ ด้านการดำเนินงาน (O) ☐ ด้านการเงิน (F) ☐ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ☐ ด้านการทุจริต (Fr)
 (เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่า เป้าหมาย	(13) กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผน /ผล	(14) ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง												(15) ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(16) ส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์ ระดับ		(17) ระดับความเสี่ยง หลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(18) ผลลัพธ์ที่ได้(Outcome)
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
การ หยุดชะงัก การทำงาน ภายในห้อง Data Center (งาน เทคโนโลยี สารสนเทศ)	จำนวนการเกิด เหตุต้องไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี (ไม่ นับการ Down Time จากการ Maintenance ตามแผน)	1. มีการดูแลและ รักษาอุปกรณ์ "สำรองไฟฟ้า" ภายในห้อง Data Center 3 เดือน / ครั้ง 2. มีการดูแลและ รักษาห้อง Data Center ให้ได้ มาตรฐาน และมี การบำรุงรักษา อย่างต่อเนื่อง	แผน	←											2	4 (ด้าน ประสิทธิ ผล)	✓	1	3 (ด้าน ประสิทธิ ผล)	ปาน กลาง	ผลการดำเนินงาน อุปกรณ์ได้รับการบำรุงรักษาและ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตามรอบ การบำรุงรักษา ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง เกิดเหตุการณ์ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 เกิดเหตุ ไฟฟ้าดับ และระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator) ไม่สามารถจ่ายไฟ ให้กับห้อง Data Center ได้ สาเหตุเกิดจากเบรกเกอร์ของ สายไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Line Breaker) ที่ เชื่อมต่อยังห้อง DC เกิดการ ตัดการทำงาน (Trip)			
			ผล	←																				

